

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.01575

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000256

Общество с ограниченной ответственностью Завод "Краски КВИЛ" (ООО Завод "Краски КВИЛ").  
Адрес: 308023, РОССИЯ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 50.  
ОГРН: 1023101650780. Телефон: 84722400167. Факс: 84722400168. E-mail: info@kvil.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Завод "Краски КВИЛ" (ООО Завод "Краски КВИЛ").  
Адрес: 308023, РОССИЯ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 50.  
ОГРН: 1023101650780. Телефон: 84722400167. Факс: 84722400168. E-mail: info@kvil.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". 301760, Россия, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166.  
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58 выдан 28.12.2010 г. МЧС России

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Состав огнебиозащитный (II группа огнезащитной эффективности) т.м. "Бор" для комплексной защиты древесины и материалов на ее основе, плотностью не менее 1,11 г/см<sup>3</sup> (массовая доля нелетучих веществ не менее 14%), выпускаемый по ТУ 2389-064-54651722-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

23 8990

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)  
См. Приложение – бланк № 0000167

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 2985-С/ТР от 31.07.2015 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 28.12.2010 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)  
№ СДСГK RU.OC05.K04315 от 06.07.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.07.2015 по 29.07.2020

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов  
инициалы, фамилия

А.П. Губенко  
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.01575

(обязательная сертификация)

№ 0000167

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№№ п/п	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
1	Состав огнебиозащитный (II группа огнезащитной эффективности) т.м. "Бор" для комплексной защиты древесины и материалов на ее основе, плотностью не менее 1,11 г/см <sup>3</sup> (массовая доля нелетучих веществ не менее 14%), выпускаемый по ТУ 2389-064- 54651722-2010	ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний"	Обеспечивает группу огнезащитной эффективности:  II (вторую) при нанесении на образцы дерева методом погружения в пропиточный раствор, при расходе не менее 300 г/м кв., без учета технологических потерь.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
ПОДПИСЬ

*(Handwritten signature)*  
ПОДПИСЬ

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

А.П. Губенко

инициалы, фамилия